

INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A LA SEU UNIVERSITÀRIA D'EIVISSA I FORMENTERA

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 30/11/2016. **Hora prevista:** 12,00 h.
- **Control del simulacre:** Rosa López, en substitució de l'Administradora de Centre, i Santiago Hernández i Antoni López, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i l'alumnat. Prèviament vàrem parlar amb els equips d'emergència i es varen penjar cartells informatius a l'edifici, però només la cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre. Prèviament es va notificar el simulacre a la Direcció General d'Emergències de la CAIB i a l'112.
- **Inici del simulacre:** polsador d'emergència devora el bar.

Temps total del simulacre:	8 minuts (inici 11.52' – final 12.00')
Temps d'evacuació:	5 minuts , des que sonen les alarmes a les 11.55'
Persones evacuades:	Aproximadament 80

2. CONCLUSIONS

S'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència
Correcte: la centraleta d'incendis s'ha activat, i al vigilant de seguretat (la qual està ubicada en la consergeria P-1 on està la central d'incendis) ha anat immediatament a comprovar si l'emergència era real.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència.
Correcte: el conserge ha localitzat la cap d'emergències i dos membres de l'equip d'intervenció.
3r. Ajudes exteriors.
Correcte: el conserge ha simulat la telefonada a l'112. L'empresa de seguretat GPS909 ha rebut l'avís automàtic de la centraleta i ha telefonat per comprovar què passava.
4t. Evacuació.
Millorable: les alarmes s'han disparat automàticament, tres minuts després d'activar-se la centraleta. Els conserges han de tenir en compte que hi ha poc temps de retard, per tant han de comprovar ràpidament si l'emergència és real, i no deixar que les alarmes sonin innecessàriament.
Correcte: quan han sonat les alarmes, cada membre de l'equip d'evacuació ha revisat les zones que tenia assignades i ha avisat a la consergeria que la seva zona estava buida. La revisió d'evacuació ha estat molt ràpida tenint en compte que és un edifici gros de sis plantes.
5è. Actuació del cap d'emergències.
Correcte: ha coordinat bé els equips d'evacuació i d'intervenció i els conserges, ha

ordenat les telefonades internes i externes, i ha dut el registre d'evacuació de l'edifici, enviant gent a comprovar les zones on no tenia constància que estiguessin revisades.

6è. Actuació de l'equip d'intervenció.

Correcte: quan els han avisat, han preparat extintors i han valorat la magnitud de l'incendi, notificant-ho a la cap d'emergències. També han bloquejat els ascensors.

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
La porta de sortida de la planta 0 es tanca amb clau molts dies a causa del vent, atès que provoca cops i trencament dels vidres de les portes. Però un cop tancada no es pot obrir des de dins, i en cas d'incendi es dificultaria moltíssim l'evacuació. Es recomana tancar amb el pestell interior, per a la qual cosa fa falta fer un forat enterra, així es podria obrir la porta des de l'interior.	Alta	Administradora de centre	
La majoria de portes contra incendis dels passadissos estan obertes amb calçadors de fusta. S'han de mantenir tancades per garantir la sectorització del fum i del foc en cas d'incendi.	Mitjana	Administradora de centre	

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció de la UIB

Palma, 5 de desembre de 2016

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

ZONA	RESPONSABLE	NOTIFICA L'EVACUACIÓ	OBSERVACIONS: Hi queda algú? Hi ha ferits?
PLANTA 3	Marina Arrabal	Sí	
PLANTA 2	Carmen Hurtado	Sí	
PLANTA 1	Laura López	Sí	
PLANTA 0	Vigilant de seguretat (Elisa)	Sí	
PLANTA -1	Vigilant de seguretat (Elisa)	Sí	
PLANTA -2	Rosa López	Sí	
Netejadores	2 netejadores	Sí	
Arxiu d'Imatge		--	No hi havia ningú aquest dia

Annex II. Registre gràfic del simulacre



S'activa un polsador d'emergència, la vigilat va a comprovar si l'emergència és real. El conserge activa el pla d'emergència i avisa els equips

La cap d'emergència coordina les actuacions (intervenció, evacuació i conserges)



La gent evacua l'edifici, i espera que acabi el simulacre