

INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI GUILLEM COLOM CASASNOVAS

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 22/12/2016. **Hora prevista:** 12,50 h.
- **Control del simulacre:** Dra. Ana Proenza, vicedegana de la Facultat de Ciències i cap d'emergències de l'edifici, i Santiago Hernández i Antonio Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i l'alumnat. Prèviament vàrem enviar un mail als equips d'emergència i es varen penjar cartells informatius a l'edifici, però només la cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum a la cuina (planta baixa, devora l'aula 19).

Temps total del simulacre:	15 minuts (inici 12:48' – final 13:03').
Temps d'evacuació:	10 minuts (des que boten les alarmes a les 12:53' fins que finalitza l'emergència).
Persones evacuades:	Aproximadament 200

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobrimet de l'emergència:
Correcte: la centraleta ha detectat el fum. Un conserge ha anat immediatament a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:
Millorable: els conserges han localitzat una cap d'emergència i un membre de l'equip d'intervenció (Luis, tècnic de manteniment). La major part de l'equip d'intervenció està formada pels oficials de laboratori, però l'any passat varen renunciar a aquesta funció, atès que no suposa cap reconeixement personal ni laboral.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s'ha simulat la telefonada a l'112. La centraleta ha fet la telefonada automàtica a l'empresa de vigilància (ISS).
4t. Actuació de l'equip d'intervenció:
Incorrecte: ningú ha intentat controlar l'incendi. Per això la cap d'emergències, amb bon criteri, ha decidit que s'havia d'evacuar l'edifici immediatament, i ha ordenat que botessin les alarmes.
5è. Evacuació:
Correcte: el temps d'evacuació ha estat superior als simulacres anteriors, atès que molts membres d'evacuació havien anat a la reunió del departament de Biologia que es feia a l'edifici Mateu Orfila. Malgrat això, la Cap d'emergències ha organitzat l'evacuació perfectament, ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible (conserges, professors) a revisar les zones que no estaven revisades. També

ha enviat gent a les sortides per evitar que la gent entrés abans que acabés el simulacre.

6è. Actuació general del cap d'emergències:

Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips disponibles (evacuació i conserges), donant les ordres adequades. Ha dut el registre de les zones evacuades.

7è. Punt de reunió:

La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d'emergència han d'enviar algú que desviï tota la gent cap al punt de trobada (pàrquing "codi de barres").

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
La tasca dels oficials de laboratori en cas d'emergències és imprescindible, atès que coneixen perfectament l'edifici i tots els laboratoris, estan ben entrenats per actuar en cas d'emergència (incendi, vessament químic, etc.), i sempre han mostrat molta col·laboració, fins el punt que han intervingut en els tres incendis succeïts a l'edifici (2005 i 2015) evitant que hi haguessin víctimes i que s'escampés el foc. Consideram que és important que la UIB els reconegui la seva labor i els doni qualche compensació per formar part de l'equip d'intervenció.	Alta	Gerent	

Dra. Ana Proenza
Vicedegana de la Facultat de Ciències i
Cap d'emergències de l'edifici Guillem Colom

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció

Palma, 22 de desembre de 2016

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Avís evacuació	Observacions Queda algú? Hi ha ferits?
MICROBIOLOGIA (soterrani i p. baixa): Balbina Nogales / R. Bosch	NO	Ho revisa un professor
BIOLOGIA CEL·LULAR + LAB. FCA. BARCELÓ:		
- Planta baixa i soterrani: Manu Torres / Raquel Rodríguez	Sí	
- Despatxos 1r. pis: Francisca Barceló / Toni Miralles	Sí	
FISIOLOGIA ANIMAL: Susana Esteban / David Moranta	Sí	
GENÈTICA: Pepe Castro / Cori Ramon	Sí	Avisa una becària
DESPATXOS 1r PIS BIOQUÍMICA: Bel Lladó / Ana Proenza	Sí	
CIÈNCIES DE LA TERRA - GEOLOGIA:		
- Despatxos 1r pis dreta: Joana Maria Petrus	Sí	
- Despatxos 1r pis esquerra, planta baixa i soterrani: J. Fornós / G. Pons	Sí	
BOTÀNICA (soterrani i planta baixa): Maurici Mus / Joan Rita	Sí	
ZOOLOGIA: Clàudia Paredes / Miquel Àngel Miranda	Sí	
BIOLOGIA GENERAL (soterrani i p. baixa –seminari i lab. pràctiques): Pere Tauler	Sí	
FISIOLOGIA VEGETAL (2n PIS): Belen Escutia / Cata Cabot	NO	Ho revisa un professor
BIOQUÍMICA (2n PIS): Jordi Oliver / Adamo Valle	Sí	
ECOLOGIA (3r PIS): Antoni Martínez / Pere Ferriol	NO	Ho revisa Santi H.
PLANTA BAIXA: AULES, BANYS, LAB. GUILLEM MATEU I SEMINARI NOU: ningú assignat	Sí	Ho revisa la conserge
SOTERRANI (INSECTARI, LAB. MOSTRES, LAB. F. VEGETAL, 2 LABS. PRÀCTIQUES): ningú assignat	--	Ho revisa Santi H.
VESTUARIS I MAGATZEM EXTERIOR: ningú assignat*	--	No calia evacuar
ESTABULARI: Teresa de Francisco / Miquel Balle	--	No calia evacuar

Annex II. Registre gràfic del simulacre



La cap d'emergència organitza els equips.



La gent s'acumula a l'entrada principal esperant que acabi el simulacre