

## INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI ANTONI MARIA ALCOVER

### 1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 28/06/2018. **Hora prevista:** 11,30 h.
- **Control del simulacre:** com a caps d'emergència de l'edifici: Rubén Santamarta, Director del CEP, i Chelo Hernández, administradora de centre. Varen participar Santiago Hernández i Antonio Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal propi i extern i l'alumnat. Prèviament es varen penjar cartells informatius a l'edifici però només el Cap d'emergències coneixia la data exacte del simulacre.
- **Inici del simulacre:** es va utilitzar una màquina de fum ubicada a la sala de graus de la primera planta.

<b>Temps total del simulacre:</b>	<b>9 minuts</b> (inici 11:26' – final 11:35').
<b>Temps d'evacuació:</b>	<b>4 minuts</b> (des que boten les alarmes a les 11:31' fins que es revisa tot l'edifici a les 11:35').
<b>Persones evacuades:</b>	<b>Aproximadament 50</b>

### 2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

<b>1r. Descobriment de l'emergència:</b>
<b>Correcte:</b> els detectors d'incendis han detectat el fum i han activat la centraleta d'incendis de consergeria. El conserge ha anat immediatament a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
<b>2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:</b>
<b>Correcte:</b> el conserge ha localitzat els caps d'emergències i els membres de l'equip d'intervenció (Miquel Soler, Carme Flaquer, Sandra Pons, Mauricio Makhoul, Isabel Torrandell i Xisca Colomar).
<b>3r. Ajudes exteriors:</b>
<b>Correcte:</b> s'ha simulat la cridada a l'112. La centraleta ha realitzat la telefonada automàtica a l'empresa de vigilància (ISS).
<b>4t. Actuació de l'equip d'intervenció:</b>
<b>Correcte:</b> han intentat controlar l'incendi però hi havia massa fum. Han bloquejat els ascensors. Han informat al Cap d'emergències de la situació.
<b>5è. Evacuació:</b>
<b>Correcte:</b> Els membres de l'equip d'evacuació han revisat correctament tot l'edifici i han informat al cap d'emergències una vegada evacuada la zona assignada. Han trobat un alumne del Servei de Prevenció que s'havia amagat per comprovar si la revisió d'evacuació es feia correctament. L'equip de transmissions ha activat la megafonia de l'edifici per advertir de l'emergència i l'evacuació de l'edifici.

**6è. Actuació general del cap d'emergències:**

**Correcte:** han controlat la situació i han coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i transmissions), donant les ordres adequades. Han dut el registre de les zones evacuades. També han enviat al personal disponible a les entrades de l'edifici per evitar que la gent entrés dins l'edifici mentre dura l'emergència.

**7è. Punt de reunió:**

La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, el cap d'emergència ha d'enviar algú que desvii tota la gent cap el punt de trobada (pàrquing "codi de barres").

**3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:**

No s'han detectat deficiències durant el transcurs del simulacre.

Està previst fer un nou curs per a tots els equips d'emergències, i servirà per practicar davant distintes situacions d'emergències simulades i per recordar o obtenir tots els coneixements necessaris per actuar correctament davant d'una emergència.

Ara ja és necessari complicar cada vegada més els simulacres, variant la tipologia (avís de bomba, fuga de gas, etc.), afegint ferits, amagant gent per comprovar si es fa bé la revisió, etc.

Rubén Santamarta i Chelo Hernández  
Caps d'emergències de l'edifici Alcover

Santiago Hernández Allès  
Servei de Prevenció

Palma, 2 de juliol de 2018

**Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació**

<b>EQUIP D'EVACUACIÓ:</b>	<b>Telèfon</b>	<b>Avís evacuació</b>	<b>OBSERVACIONS Queda algú? Hi ha ferits?</b>
<b>SOTERRANI</b>			
<b>Matins:</b> Rosa de Ozollo i Juanjo Rosselló	2753 / 2017	Sí	
<b>PLANTA BAIXA</b>			
<b>Matins:</b> Cati Ordinas i Marga Inaraja	2041 / 2638	Sí	
<b>PRIMER PIS</b>			
<b>Matins:</b> Carme Flaquer i Xisca Colomar	3336 / 2345	Sí	

## Annex II. Registre gràfic del simulacre



El fum inunda la sala de graus de la primera planta



Els equips d'emergència evacuen l'edifici



El cap d'emergències coordina els distints equips d'emergències



La gent espera a que finalitzi l'emergència